

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

14.10.2022

дата



«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ


№ 31240 от 14.10.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования.
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: Сельскохозяйственный производственный кооператив Племенной завод "Первомайский"; юридический адрес: 359250, Республика Калмыкия, Черноземельский район, п.Адык, ул.Мира, 8; фактический адрес: 359250, Республика Калмыкия, Черноземельский район, п.Адык, ул.Мира, 8 ; ИНН 0810003049
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
 3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3367 от 29.09.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
 4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: 359250, Республика Калмыкия, Черноземельский район, п.Адык, МБДОУ «Адыковская СОШ им.Г.Б.Мергульчиева» ул.Школьная, 13
 5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Республика Калмыкия, Черноземельский район, канал УС-5 в 9 км от п.Адык
 6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.2022 16:50
 8. Дата и время доставки пробы (образца): 11.10.2022 13:35
 9. Код работы: 2417.Д.3367.1
 10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
 11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком
 12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 1 стр.

Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: -
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: Малхасян А. Э.
подпись Малхасян А. Э.
Фамилия И. О.



Код работы: 2417.Д.3367.1

Дата поступления в лабораторию: 11.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1. Вода поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2532


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Бромид-ион	мг/дм ³	0,49	0,06	не более 0,2	М 01-45-2009
Бор	мг/дм ³	0,46	0,09	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012
Литий	мг/дм ³	0,056	0,014	не более 0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Мышьяк	мг/дм ³	0,0010	0,0004	не более 0,01	ГОСТ 31866-2012

*СанПиН 1.2.3685-21

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 14.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИИ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31240 от 14.10.2022
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба №1 воды поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, отобранная заказчиком 10.10.2022г. по адресу: Республика Калмыкия, Черноземельский район, канал УС-5 в 9 км от п.Адык (Точка отбора: 1. канал УС-5 в 9 км от п.Адык) **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным санитарно-химическим показателям (бромид-ион – 0,49 мг/дм³; литий – 0,056 мг/дм³).

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / Никитина Е.А.
должность ФИО

Зав. отдела по обеспечению санитарного
надзора и защиты прав потребителей / Рябухина С.Г.
должность ФИО

